

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-й, т. 54-06-28, mchs@alregn.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа: МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006г. Барнаул, ул. Малахова, 169 т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

г. Барнаул

(место составления акта)

«08» апреля 2021 г.

(дата составления акта)

«17» час. «00» мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 158

По адресу / адресам: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Суворова, 14

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 158 от «01» апреля 2021 г. была проведена

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

плановая/выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА "ДЕТСКИЙ САД № 243"
ИНН 2222025602 ОГРН 1022201140895

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Наименование и место нахождения объекта защиты: здания, помещения и территория,
расположенные по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Суворова, 14

Правообладатель объекта защиты: МБДОУ ЦРР «Детский сад № 243»

Настоящая проверка проводится в рамках осуществления надзора за выполнением
требований пожарной безопасности, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

Дата и время проведения проверки:

« 06 »	апреля	20 21	г. с	11	час.	20	мин. до	13	час.	20	мин.	Продолжительность	2ч.00м.
« 08 »	апреля	20 21	г. с	15	час.	00	мин. до	17	час.	00	мин.	Продолжительность	2ч.00м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «02» рабочих дня, 4 часа 00 минут

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделением надзорной деятельности и профилактической работы по
Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по
Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

Заведующий Гелда Яна Владимировна 10 час. 20 мин. 01.04.2021

(заполняется при проведении выездной проверки)
(фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Трубников Василий Викторович – старший дознаватель отделения надзорной деятельности профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 243» Гелда Яна Владимировна, заведующий хозяйством МБДОУ ЦРР «Детский сад № 243» Губанова Татьяна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- *Предусмотренный в составе объекта класса Ф1.1 пищеблока, проемы в противопожарных преградах не оборудованы окном (окно выдачи) с требуемым пределом огнестойкости п. 1.82 Строительных норм и правил СНИП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения", утверждены Госстроем СССР (16.05.1989), п. 5.14*, п. 7.4 Строительных норм и правил СНИП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7), ч. 4 ст. 4, ст. 59, ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п.5.1.2, п.5.2.6, п. 5.5.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288.*

- *Люк, через который осуществляется выход на чердак или кровлю с лестничных клеток по закрепленным стальным стремянкам в здании школы высотой не более 15 метров, не является противопожарным. ст. 88, табл. 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п. 7.7 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288).*

- *Система оповещения и управлением эвакуацией людей при пожаре не соответствует требованиям пожарной безопасности, (в дошкольных учреждениях при применении СОУЭ 3-го типа и выше оповещаются только работники учреждений при помощи специального текста оповещения.) п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиним; п. 5.1, п. 6 таблица 2 Норм пожарной безопасности 104-03" Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях", утв. приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323), ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 81 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п. 1 Таблица 2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 апреля 2009 г. № 173.*

- *Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами производимыми оповещателями не менее 75 дБА. п. 54*

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиним, п. 3.14 Норм пожарной безопасности 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях", утв. приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323, ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, 31.07.2008, «Российской газете», N 163, 01.08.2008, п. 4.1 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 апреля 2009 г. № 173.

- В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ менее 70 дБА. п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиним, п. 3.16 Норм пожарной безопасности 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожарах в зданиях и сооружениях", утв. приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323, ч. 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, 31.07.2008, «Российской газете», N 163, 01.08.2008, п. 4.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 апреля 2009 г. № 173.

- Не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 размещаемые в общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные, системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, п. 4.2 Свода правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 апреля 2009 г. N 182, п. 5.1.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288).

- На объекте защиты не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации п. 23, п. 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиним.

- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиним.

- Не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утверждены Председателем Правительства Российской Федерации М. Мишустиным

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено


Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ч. 1 (п.1, п.2)

«Проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий». Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Предписание № 158/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 08.04.2021;
- Протокол об административном правонарушении № 155 от 08.04.2021
- Протокол об административном правонарушении № 156 от 08.04.2021
- Проверочный лист

Подписи лиц
проводивших проверку:



08 апреля 2021 г.

М.П.П.


Трубников Василий Викторович – старший дознаватель
отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и
ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 243» Гелда Яна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

08 апреля 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю 8 (3852) 658219